

**Délégation Départementale du Val-d'Oise**

Service Santé-Environnement

Courriel : [ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 34 41 15 52

Fax : 01 30 32 83 48

Destinataire(s) :

CEG

MAIRIE DE LE THILLAY

SYNDICAT DU NORD-ECOUEEN

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

**SMAEP DAMONA CEG ( SDT NORD ECOUEN)**

Commune de : THILLAY (LE)

Prélèvement et analyses du **18/04/2023 à 08h35** réalisés pour l'ARS, par le groupement de laboratoires :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY / CARSO

Nom et type d'installation : LE THILLAY FORAGE MAURICE BERTEAUX (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : FORAGE MAURICE BERTEAUX - ROBINET EAU BRUTE

Code point de surveillance : 0000000096 Code installation : 000096 Type d'analyse : PCCYA

Code Sise analyse : 00176386 Référence laboratoire : H.2023.1133-1 Numéro de prélèvement : 09500173823

**Conclusion sanitaire :**

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09500173823 - page : 1)

Le mardi 02 mai 2023

Pour le Directeur Général et par délégation,  
Pour la Déléguée Départementale et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

**Signé**

Helen LE GUEN

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<b>Mesures de terrain</b>							
<i>Contexte Environnemental</i>							
Température de l'eau	12,1	°C					
<b>Analyse laboratoire</b>							
<i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>							
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50,0			

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

