RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France

Délégation départementale du Val d'Oise
Département Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
MAIRIE DE ROISSY EN FRANCE
SMAEP DAMONA
VEOLIA EAU - TERRITOIRE MARNE & OISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

SYNDICAT DAMONA VEOLIA

Commune de : ROISSY-EN-FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain du **15/01/2025 à 10h38** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : ROISSY FORAGE NOUVEAU (CAPTAGE)
Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE
Nom et localisation du point de surveillance : FORAGE DE ROISSY EN FRANCE -
Code point de surveillance : 0000004275 Code installation : 003980 Type d'analyse : PCOHV
Code Sise analyse : 00185541 Référence laboratoire : H.2025.106-1 Numéro de prélèvement : 09500182986

Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mercredi 21 mai 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,
Signé
Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
Contexte Environnemental							
Température de l'eau	11,8	°C					

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
Sous produits de la désinfection							
Bromoforme	0,56	µg/L					
Chlorodibromométhane	5,20	µg/L					
Chloroforme	13	µg/L					
Dichloromonobromométhane	7,90	µg/L					
Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils							
Benzène	<0,2	µg/L					
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L					
Dichloroéthane-1,2	<0,10	µg/L					
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L					
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,10	µg/L					
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L					
Bromobenzène	<0,50	µg/L					
Butyl benzène-n	<0,50	µg/L					
Butyl benzène sec	<0,50	µg/L					
Chloro-2-toluène	<0,50	µg/L					
Chloro-3-toluène	<0,50	µg/L					
Chloro-4-toluène	<0,50	µg/L					
Cumène	<0,50	µg/L					
Cymène-p	<0,50	µg/L					
Ethylbenzène	<0,05	µg/L					
Mésitylène	<1,00	µg/L					
Méthyl tert-buthyl Ether	<0,50	µg/L					
Propylbenzène-n	<0,50	µg/L					
Pseudocumène	<1,00	µg/L					
Styrène	<0,02	µg/L					
tert-butylbenzene	<0,50	µg/L					
Toluène	<0,1	µg/L					
Triméthylbenzène-1,2,3	<1,00	µg/L					
Xylène ortho	<0,02	µg/L					
Xylenes (méta + para)	<1,00	µg/L					
Bromochlorométhane	<0,50	µg/L					
Chloroprène	<0,50	µg/L					
Dibromoéthane-1,2	<0,50	µg/L					
Dibromométhane	<0,50	µg/L					
Dichloroéthane-1,1	<0,10	µg/L					
Dichloroéthylène-1,1	<0,50	µg/L					
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,05	µg/L					
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,50	µg/L					
Dichlorométhane	<5,0	µg/L					
Dichloropropène-1,1	<0,50	µg/L					
Dichloropropène-2,3	<0,50	µg/L					
Fréon 113	<0,50	µg/L					
Tétrachloroéthane-1,1,1,2	<0,50	µg/L					
Tétrachlorure de carbone	<0,50	µg/L					
Trichloroéthane-1,1,1	<0,05	µg/L					
Trichloroéthane-1,1,2	<0,20	µg/L					
Hexachloroéthane	<0,50	µg/L					

Pesticides Divers							
Dichloropropane-1,2	<0,50	µg/L		2			
Dichloropropane-1,3	<0,50	µg/L		2			
Chlorobenzènes							
Chlorobenzène	<0,50	µg/L					
Dichlorobenzène-1,2	<0,05	µg/L					
Dichlorobenzène-1,3	<0,50	µg/L					
Dichlorobenzène-1,4	<0,05	µg/L					
Trichloro-1,2,3-benzène	<0,02	µg/L					
Trichloro-1,2,4-benzène	<0,02	µg/L					
Trichloro-1,3,5-benzène	<0,02	µg/L					

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1