

**Délégation départementale du Val d'Oise**

Département Santé Environnement

Courriel : [ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr)

Destinataire(s) :

MAIRIE DE LOUVRES

SMAEP DAMONA

VEOLIA

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

**SYNDICAT DAMONA VEOLIA**

Commune de : LOUVRES

Prélèvement et mesures de terrain du **25/04/2025 à 11h04** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : LOUVRES (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : LOUVRES RUE DE PARIS N°84 - MAIRIE

Code point de surveillance : 0000000903 Code installation : 000260 Type d'analyse : D117

Code Sise analyse : 00186846 Référence laboratoire : H.2025.1255-1 Numéro de prélèvement : 09500184293

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09500184293 - page : 1)

Le mardi 20 mai 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,

**Signé**

Helen LE GUEN

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

|                                                           |           |                        | Limites de qualité |      | Références de qualité |      | Valeurs indicatives |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------------|
| Mesures de terrain                                        | Résultats | Unité                  | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi | Maxi                |
| <i>Contexte Environnemental</i>                           |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Température de l'eau                                      | 12,3      | °C                     |                    |      |                       | 25   |                     |
| <i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i> |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Couleur (qualitatif)                                      | normal    | sans objet             |                    |      |                       |      |                     |
| Odeur (qualitatif)                                        | normal    | sans objet             |                    |      |                       |      |                     |
| Saveur (qualitatif)                                       | normal    | sans objet             |                    |      |                       |      |                     |
| <i>Equilibre Calco-carbonique</i>                         |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| pH                                                        | 7,6       | unité pH               |                    |      | 6,5                   | 9    |                     |
| <i>Résiduel de traitement</i>                             |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Chlore libre                                              | 0,31      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |                    |      |                       |      |                     |
| Chlore total                                              | 0,38      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |                    |      |                       |      |                     |
|                                                           |           |                        | Limites de qualité |      | Références de qualité |      | Valeurs indicatives |
| Analyse laboratoire                                       | Résultats | Unité                  | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi | Maxi                |
| <i>Bactériologie</i>                                      |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Entérocoques /100ml-MS                                    | 0         | n/(100mL)              |                    | 0    |                       |      |                     |
| Escherichia coli /100ml - MF                              | 0         | n/(100mL)              |                    | 0    |                       |      |                     |
| Bactéries coliformes /100ml-MS                            | 0         | n/(100mL)              |                    |      |                       | 0    |                     |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml                       | 0         | n/(100mL)              |                    |      |                       | 0    |                     |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h                        | 0         | n/mL                   |                    |      |                       |      |                     |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h                        | 2         | n/mL                   |                    |      |                       |      |                     |
| <i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i> |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Turbidité néphélométrique NFU                             | <0,1      | NFU                    |                    |      |                       | 2    |                     |
| Conductivité à 25°C                                       | 637       | µS/cm                  |                    |      | 200                   | 1100 |                     |
| <i>Paramètres azotés et phosphorés</i>                    |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )                            | <0,05     | mg/L                   |                    |      |                       | 0,1  |                     |
| <i>Fer et manganèse</i>                                   |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Fer total                                                 | <10       | µg/L                   |                    |      |                       | 200  |                     |
| <i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>          |           |                        |                    |      |                       |      |                     |
| Aluminium total µg/l                                      | <10       | µg/L                   |                    |      |                       | 200  |                     |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*